

АКТ № _____

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.

г.Москва

(место составления акта)

«17» 09 2019г.
(дата составления акта)Комиссия, образованная Распоряжение № ОС-05-39 от 16.04.2019г.

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от _____ г., утвержденной Главой управы района «Орехово-Борисово Северное»Силкиным Е.И.(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с
13.05.2019 г. по 28.08.2019 г.в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду НО ЧЧ СОИ «Никоносовский Источники»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов запитанных от ЦТП (ИТП) № _____

№ п/п	Объект (принадлежность)	Адрес объекта
		<u>ул. Каширское шоссе, д. 99, корп. 3</u>

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) ~~объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией~~
- 3) ~~объект проверки не готов к отопительному периоду~~
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № _____ от _____ к отопительному периоду
2019/2020 г.г., являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах

Участники комиссии:

Представитель Управы

Директор Предприятия №1
Филиала №6 ПАО «МОЭК»

Представитель потребителя

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«17» 09 2019г.

Зам. начальника
по операционной
деятельности ОСМБЮАО
Михайлов В.В.

(Ф.И.О. потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**Акт
приемки системы теплоснабжения**

1. Задвижки на входе:

ЦО_{под.} шар Ду-80 мм, ЦО_{обр.} шар Ду-80 ммI зона ГВС_{под.} шар Ду-80 мм, ГВС_{обр.} шар Ду-50 ммII зона ГВС_{под.} — Ду- — мм, ГВС_{обр.} — Ду- — ммВЕН_{под.} — Ду- — мм, ВЕН_{обр.} — Ду- — мм

2. Задвижки на выходе:

ЦО_{под.} — Ду- — мм, ЦО_{обр.} — Ду- — ммГВС_{под.} — Ду- — мм, ГВС_{обр.} — Ду- — ммВЕН_{под.} — Ду- — мм, ВЕН_{обр.} — Ду- — мм3. Наличие обратного клапана на обратном трубопроводе ГВС нет4. Наличие неподвижных опор есть
(есть/нет/не требуются)5. Наличие неподвижных опор для гибких трубопроводов нет
(есть/нет/не требуются)6. Опломбировка и бирки на тепловых и элеваторных узлах нет7. Состояние приемков - удовлетв
(удовлетворительное/не удовлетворительное)8. Разгрузка транзита - ГВС нет, ЦО нет, Вент. нет
(да/нет)9. Готовность субабонента к отопительному сезону предъявлена - да/нет10. Наличие акта разграничения да/нетЗамечания:

Врезать прибор КИПиА на системе ГВС и ВХД на Г/вводе до и после запорной арматуры.
 Изготовить и установить разметку (колышки и т.д.)
 Установить крановую систему манометра.
 Установить регулировочный клапан на узел по обратной. Заменить кран 7/8 со сбросом давления (3-4 и т.д.)

Замечания устранены 04.07.2019г.

Ген. Курбанова О.В.

Мастер:

Курбанова О.В. (Ф.И.О., подпись)

«24» 06. 2019г.

Представитель абонента

Курбанова Ч.И. (Ф.И.О., подпись)

«24» 06. 2019г.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявлены замечания (да-галочка, нет – прочерк)	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;		—	
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;		—	
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;		—	
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;		—	
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;		—	
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;		—	
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и тепло потребляющей установки;		—	
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);		—	
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);		—	
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;		—	
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие из действительности тепло потребляющей установки;		—	
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;		—	
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);		—	
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;		—	
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;		—	
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);		—	
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);		—	
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий		—	

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК» Игорь Журавлев Ою

Потребитель

Примечание:

Количество запорной арматуры отключающей внутридомовые системы теплоснабжения	Количество запорной арматуры ЦО	Количество запорной арматуры ГВС	Количество запорной арматуры Вентиляция
ВСЕГО	2	2	—
Неработающей	—	—	—

Наличие АУУ (Да/Нет)


☐

Работоспособность АУУ (Да/Нет)

☐

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК»



Потребитель

