

АКТ № 06-06-812

проверки готовности к отопительному периоду 20/9/2019 г.

20. 08. 2019

1. Моква

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная

распоряжением Главы района Царицыно ✓

01-05-44

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от 25.03.2019 г., утвержденной Главой района С.А. Беловым

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с 2019 г. по 2020 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	Соц. объект	ул. Соколовская, д. 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) ~~объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией~~
- 3) ~~объект проверки не готов к отопительному периоду~~

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № 06-06-812 от 20. 08. 2019 к отопительному периоду

20/9/2019 г., являющееся его неотъемлемой частью на 2 листах

Участники комиссии:

Предприятие №6
Филиала №6 ПАО «МОЭК»
Пролетарский пр-т, д.8, корп.2, стр.1

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 20. 08. 2019 » 20 г.

НОЧУ Соц. "Живое сердце" Меточинск "

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

15. 08. 2019 Заместитель
Начальника отделения -
Руководитель КЦ ОС №6 (ЮАО)
Подпись: ЕВА В. В.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;			
2	проведение проверки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;			
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;			
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;			
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;			
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;			
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;			
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);	277 Оверселев	-	
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);			
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;			
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;			
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;			
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);			
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;			
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;			
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);			
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);			
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий			
18				

Подписи сторон с расшифровкой
 ПАО «МОЭК»
 Филиал №6 ПАО «МОЭК»
 Пролетарский пр-т, д.8, корп.2, стр.3



Потребитель

Габрилова И.И.

